

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090805543761 تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01002480008
اسم العميل : جمال الالفى القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : شبين القناطر المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 11:04 AM تسجيل الخروج : 01:28 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تشيك ع الاكسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف ع قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
الاختبار والكشف ع قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2 لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 4 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم وجود خلل ف ملجحه القاعده لعدد 2 حمام
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم ولا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغيير طقم سينترك خلاط الحمام الصغير
اجراءات الصرف : لا يوجد تسريب
اجراءات البنية : تركيب غلايه البنيه وتقيل جيدا
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملجحه القاعده لعدد 2 حمام
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.