



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/09/10	رقم المعاينة :	2025090807421335
رقم التليفون :	01021195831	اليوم :	الأربعاء
القائم بالمعاينة :	محمد ابو العينين	اسم العميل :	محمود ايمن الصبي
المحافظة :	الغربيه	العنوان :	الغربيه طنطا اول العجيزى ش نسيم منزل رقم 83 مكرر الدور الاول علوي
تسجيل الخروج :	02:12 PM	تسجيل الدخول :	01:12 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 2	صرف الغسالة :	تم
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف البانيو :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض المطبخ :	تم
فحص عدد 2 بلاعه ظهر وتبين بهم خلل يؤدي الى تسريب	عدد 2	فحص البيبة :	تم
تم فحص كرسى التواليت وتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :	تم
لا يوجد	عدد	فحص خط التكيف :	تم

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن تسريب من عدد 2 بلاعه ظهر تم تجميع شبكات الصرف عليها من الاعلى لذلك تؤدي الى تسريب عند الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الصرف : تجميع شبكات الصرف على بلاعه بلاستيك
- اجراءات البيبة : تغيير عدد 2 بلاعه من ظهر الى بلاستيك بالخارج الى عمود الصرف
- قاعدة التواليت : تغيير صرف التواليت الى عمود العمل الخارجي
- اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة الكشف الإلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

