

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090810410085 تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01125118618
اسم العميل : فارس ابوالحاج القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الاول الياسمين 8 فيلا 17 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:51 PM تسجيل الخروج : 05:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الكشف وتبين وجود تسريب في الخط الساخن وتم تحديد موقعه
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين وجود تسريب في الخط الساخن وتم تحديد موقعه والكشف عنه في كوع لحام بسن في الخط الساخن مقاس ثلث اربع

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف المتسبب في التسريب في كوع لحام بسن مقاس ثلث اربع
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.