

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090811195458 تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01116853153
اسم العميل : جمال عبد السيد القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : جنوب الاحياء امام كومباوند المنتزه عماره 16 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:16 PM تسجيل الخروج : 07:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والفحص علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار ولا والفحص علي شبكات الصرف المدفونه+3 غرفه تفتيش وتبين وجود خلل في جسم غرفه التفتيش

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : يتم عزل غرف التفتيش ايدبوند+سيكا107

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.