

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090811233369 تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01022419363
اسم العميل : وليد سلامه عيد الرازق القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ارض الجمعيه المحافظه : جنوب سيناء
تسجيل الدخول : 01:08 PM تسجيل الخروج : 03:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من طقم سنترك خلاط الدش لخط الساخن

تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة	عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة	عدد 1
تم عمل كشف حراري لشبكات الصرف	
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية	
تم	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم

تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري	عدد 1
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري	عدد 1
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري	عدد 1
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري	عدد 1
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري	عدد 2
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري	عدد 1
لا يوجد	عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من طابق البانيو المباني
وجود كسر ف جسم البانيو المباني
فراغات اسفل الوش الاستانلس للبنية للحمام
فراغات حول منيعة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.