

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090812544858 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01020200258
اسم العميل : هادي حمزه القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : مجموعه 111 - عماره 26 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:41 PM تسجيل الخروج : 01:55 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
يوجد
صرف البانيو : تم عدد 2
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 2
تم الاختبار وتبين وجود تسريب في خارجه البنيه كاسيل 2بوصه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب من خارجه البنيه 2بوصه كاسيل يودى
الي تسريب مستمر عند الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف في خارجه البنيه
اجراءات البنية : يتم تقفيل وش البنيه بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل يتم حقن وتفرغ فواصل الشاور بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.