

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090911433837 تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01111910711
اسم العميل : مؤمن سليمان احمد القائم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : دار مصر - الاندلس - المرحلة الثانية عمارة 291 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:22 PM تسجيل الخروج : 04:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : علوية بنية
قاعدة التواليت : تغيير سوسته القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك (بماده سيتوفيل)
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو (بماده الكيما فليكس)

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.