

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025091004132521 تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01096213350
اسم العميل : محمد مسعد عمارة القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : حي الزهور - مساكن الجيش المحافظة : جنوب سيناء
تسجيل الدخول : 04:14 PM تسجيل الخروج : 05:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود كسر في البنية
وجود تسريب من منيعة القاعدة
وجود كسر في بانيو القدم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تبين وجود كسر في أرضية بنية الحمام
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة والتفصيل بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : إحلال وتجديد البانيو القدم المباني
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.