

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025100501015585 تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت رقم التليفون : 01119626462
اسم العميل : ياسر كمال القانم بالمعايينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : لبيني هرم عند اولاد رجب المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:52 PM تسجيل الخروج : 04:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية للمطبخ ولم يتبين لنا وجود تسريب
ولكن تبين لنا وجود تسريب في الخط الصاعد 1 بوصة بمنور المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد 1
تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد 1
تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
فحص البنية : عدد 1
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف للمطبخ ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الجزء التالف من الخط الصاعد العمومي بمنور قطر 1 بوصة
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.