

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025100503240296	تاريخ الكشف : 2025/10/12
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01223212585
اسم العميل : مينا لطيف	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : 35 ش شذن وسط البلد	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول :	تسجيل الخروج :
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	عدد
ضغط المياه البارد :	عدد
ضغط المياه الساخن :	عدد
الكشف الحراري :	
الموجات الصوتية :	
فحص الأكسسوارات :	
نتيجة الملاحظات :	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد
صرف الغسالة :	عدد
صرف الباتيو :	عدد
صرف حوض المطبخ :	عدد
فحص البنية :	عدد
فحص قاعدة التواليت :	عدد
فحص خط التكيف :	عدد
نتيجة الاختبارات :	

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الأكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البنية :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.