

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025100510163435 تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت رقم التليفون : 01120099961
اسم العميل : عبد العزيز مصطفى عبد العزيز القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : زهره العاصمه المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:01 AM تسجيل الخروج : 12:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
تبين لنا وجود تسريب في سنترك خلاط الدش في الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار بالكامل تغيير جلب التطويل بالكامل الي نحاس وتغيير حولين المحابس بماده السيتوفيل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل حولين وش البنيه جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منجيه القاعده وتقفلها جيدا بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل
تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس رمادي
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.