

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025100704231327 تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت رقم التليفون : 01015601953
اسم العميل : مهندس مجدي فارون السيد القائم بالمعاينة : مصطفى عادل
العنوان : الرحاب المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:13 AM تسجيل الخروج : 12:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبار شبكه التغذية لانها حديد

اختبارات شبكة الصرف

عدد	1	صرف حوض الوش : تم
عدد	1	صرف الغسالة : تم
عدد	1	صرف البانيو : تم
عدد		صرف حوض المطبخ :
عدد	1	فحص البنية : تم
عدد		فحص قاعدة التواليت :
عدد		فحص خط التكيف :
عدد		نتيجة الاختبارات :

تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب
تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب
تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب
تم الكشف والفحص ولم يتبين وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.