

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025100704493186 تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت رقم التليفون : 01060066788
اسم العميل : محمد محي القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الحي الثاني المجاوره 7 شارع محمد مهران المحافظة : الجيزة
عماره 1855
تسجيل الدخول : 12:09 PM تسجيل الخروج : 01:46 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفتيلها بماده السيتوفيل لحمام الرئيسي
قاعدة التواليت : احلال وتجديد مليجه قاعدة التواليت لعدد 2 حمام
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل لحمام الضيوف
تفريغ وحقق فراغات البانيو لحمام الرئيسي بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.