

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025100801213513 تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت رقم التليفون : 01220600126
اسم العميل : احمد صبري القانم بالمعاينة : مصطفى عادل
العنوان : الرحاب 1 فيلا 26 مجموعة 4 ش احمد رامي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:41 PM تسجيل الخروج : 01:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والفحص علي شبكات التغذية المدفونة وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد ملحوظه شبكه التغذية الدخليه حديد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والفحص علي شبكات الصرف المتفونه ولم يتبين وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد شبكه التغذية الدخليه من حديد الي بلاستيك
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.